

通報案件資料			
主管機關	農 業 部		
案件編號	11300001145		
通報日期	113/08/05		
通報主題	只要下雨天，馬路上就有泥濘，泥濘就會跑到柏油路上面，我們騎車就容易摔倒		
具體內容	只要下雨天，馬路上就有泥濘，泥濘就會跑到柏油路上面，我們騎車就容易摔倒。因為水都不是流到整治的地方。麻煩派人去現場察看，謝謝		
處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	113/08/05	農 業 部	農業部敬覆通報人：一、本部於 113 年 8 月 5 日接獲本件通報案，即轉本部農村發展及水土保持署全民督工通報窗口進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
2	113/08/06	農 業 部 農 村 發 展 及 水 土 保 持 署	農村發展及水土保持署敬覆通報人： 一、本案於 8 月 5 日通報後，已請臺南分署儘速派員查明，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。 二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(農村發展水土保持署全民督工窗口白欣玉 049-2347271),以利儘速處理。
3	113/08/06	農 業 部 農 村 發 展 及 水 土 保 持 署	農村水保署敬覆通報人：本署臺南分署回覆： 一、本案於 113 年 8 月 6 日與陳情人郭先生聯繫並取得諒解，並同意後續由臺南分署進行現場處理完成即可。二、因相關情況涉及另一地主，臺南分署主動聯繫地主並約定會勘時間為 8 月 7 日，並視天氣狀況，若許可將同日(7 日)立即改善排水及清除路面泥濘。
4	113/08/07	農 業 部 農 村 發 展 及	農村水保署敬覆通報人：本署臺南分署回覆： 一、本案於 113 年 8 月 7 日分署承辦同仁會同監造單位、施工廠商及陳情人於陳情地點現勘，於既有護岸打設排水

處理情形資料			
		水土保持署	孔，導流路面逕流至排水溝渠，已依民眾反映事項完成改善。

改善前中後照片



現場道路泥濘情形

審查通過

農業部農村發展及水土保持署



既有護岸打設排水孔，導流路面逕流至排水溝渠。

審查通過

農業部農村發展及水土保持署



既有護岸打設排水孔，導流路面逕流至排水溝渠

審查通過

農業部農村發展及水土保持署

大埔新317號地號客運站整修工程

會勘紀錄

一、開會時間：113年8月7日（星期三）

二、開會地點：工地現場

三、出席單位及人員：

農村發展及水土保持署臺南分署：

李義欽

監造單位：

黃裕廷

承包廠商：

中亞

地方人士：

林 [REDACTED]

四、結論：

1. 建議土方清除應注意行車安全，經檢討疏導情形
再建整建路肩既有土地及疏導口以利排水，
並注意清除疏導口以通高為目標。

會勘紀錄及簽到表

審查通過

農業部農村發展及水土保持署