

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000001576
通報日期	110/11/01
通報主題	避過我們的果樹，開小台怪手
通報工程	樟平溪軍功寮段崩塌地處理工程
通報地點	[南投縣]南投市
具體內容	現場施工品質非常差，我們居民拜託施工人員，可否改請小的怪手來挖地，因為來的怪手都是大台，變成再施作過程中，我們地上物有果樹，都被他們挖掉。而且他們沒有土壤，就會從 a 土地，填去 b 土地，這樣不是越挖越深。正常應該要去載外面的泥土過來填補。麻煩請立即回電給簡先生，謝謝

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/11/01	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 11 月 1 日接獲通報，已請南投分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
2	110/11/03	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：旨案於 110 年 11 月 1 日上午 09 時 30 分由台中分局治理課鄭裕適工程員會同施工單位、監造單位及陳情人於現場會勘，就陳情人所述之問題，經與會人員於現場協調討論後一致同意：一、洩槽施工後施工便道於以保留。二、A 段 0K+058.7 後拍漿溝取消施作，原有果樹保留，洩槽依現況調整長度。三、支線拍漿溝依現況避開果樹調整長度。四、B 段動物通道及洩槽依現況避開果樹調整致適當位置。

會勘紀錄表

樟平溪軍功寮段崩塌地處理工程 會勘紀錄

一、工程地點：南投縣 南投市

二、會勘日期：110 年 11 月 1 日

三、出席人員：  
行政院農業委員會水土保持局南投分局：鄭裕適

設計、監造單位：劉志豪

施工單位：陳明

地主或當地居民：簡奇輝

四、建議事項及結論：  
經此地之陳情人，表示該地係施工經過之區內果樹，開闢小台怪手開挖，現場施工，廠商在自來水及排水溝施工開挖作業無須注意開闢，經協調後，當地之同業陳明表示開挖，並建議 1. 溝槽施工後，施工便道予以保留。2. A 段 0K+058.7 後拍漿溝取消施作，原有果樹保留，洩槽依現況調整長度。3. 支線拍漿溝依現況避開果樹調整長度。4. B 段動物通道及洩槽依現況避開果樹調整致適當位置。

會勘紀錄

會勘現場照片



現場會勘照片