

### 通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10900000446
通報日期	109/04/06
通報主題	洩洪道兩岸及上下游施工方式有疑慮
通報地點	[台南市]玉井區
具體內容	民眾反映洩洪道左右兩岸的施工方式不同，一邊以石籠施作，另一邊僅以稻草覆蓋，對於左岸與右案的保護程度有明顯落差，且洩洪道末端的土壤未有相關保護措施，未來該處土壤有可能會被洩洪道排下的水流沖刷流失。通報民眾依工程告示牌的連絡電話向承包商洽詢，但是仍未能解除其疑慮，故以電話通報。

### 處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	109/04/06	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 109 年 4 月 6 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺南分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	109/04/06	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一，本案於 4 月 6 日接獲通報，已請臺南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二，感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	109/04/08	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：臺南分局已聯絡通報人，主要係對工程洩洪道末端的土壤未有相關保護措施，擔心可能會被洩洪道排下的水流沖刷流失有所疑慮，農村課除先告知本工程施工方式解除疑慮外，另配合相關人員安排本月 13 日(周一)現勘，俟會勘情形再予陳報。
4	109/04/14	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、臺南分局 4 月 6 日業已聯絡陳情人，主要係對工程洩洪道末端的土壤未有相關保護措施，擔心可能會被洩洪道排下的水流沖刷流失有所疑慮，農村課並配合相關人員安排本月 13 日(周一)現勘。二、經 4 月 13 日會勘已與陳情人說明工程設計及施工理念，地主疑慮為原有地貌，分局農村課除工區範圍已加鋪草蓆外，並承諾儘速加強排水溝堤尾處坡地保護措施，也獲陳情人同意在案。

工地現況照片

工程名稱：玉井區天埔社區上方道路邊坡排水改善工程





行政院農業委員會水土保持局臺南分局 會勘紀錄

一、案由：仁德區下埔社區土庫通風透光排水改善工程視勘。

二、時間：109.4.13

三、地點：視地

四、會勘人員：

許正明、許正明、許正明

林育聰

五、會勘結論：

1. 視地說明設計施工理念

2. 排水避免堆地雜草雜木再以土包出植被方式修復