

通報案件資料			
主管機關	農業部		
案件編號	11200001275		
通報日期	112/09/12		
通報主題	包商動到我們的地基，路面有點要凹陷		
通報工程	農嘉梅 056 農路改善工程		
通報地點	嘉義縣梅山鄉		
具體內容	包商動到我們的地基，路面有點要凹陷，請回電給我		
處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	112/09/12	農業部 蘇政宇	農業部敬覆通報人：一、本部於 112 年 9 月 12 日接獲本件通報案，即轉本部農村發展及農村水保署全民督工通報窗口進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
2	112/09/12	農業部農村發展及水土保持署	農村發展及水土保持署敬覆通報人：一、本案於 9 月 12 日通報後，已請南投分署儘速派員查明，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人(農村發展水土保持署全民督工窗口張欽舜 049-2347280)，以利儘速處理。
3	112/09/15	農業部農村發展及水土保持署	農村水保署敬覆通報人：本署南投分署回覆：一、本案於 112 年 9 月 12 日與陳情人聯繫並約定會勘時間為 9 月 14 日，9 月 14 日會勘瞭解陳情人之疑慮係為工程施作擋土牆位置，上方支線道路無設置警示措施，恐有墜落之虞。二、將於支線道路右側施作路緣石護欄作為警示設施。

農嘉梅 056 農路改善工程

會勘紀錄

一、開會時間：112年9月14日（星期四）

二、開會地點：工地現場

三、出席單位及人員：

農業部農村發展及水土保持署南投分署：蘇煒哲

立委服務處：

監造單位：林易根

廠商：王家祥

地主及地方代表：

李人己 許蘭香 張記錄 確認無誤

陳金貴
葉名程

四、結論：

1. 經主辦、監造單位、廠商、陳情人現場會勘，發現並無路基沉陷之疑慮，路面亦沒有凹陷之情況，惟陳情人對擋土牆開挖坡面有疑慮。
2. 經現場會勘討論，廠商應加緊工進施作擋土牆保護基腳並確實回填土方；另支線右側施作路緣石護欄當作警示設施。
3. 以上措施均已向陳情人確實說明並消除心中疑慮，現場人員均已無異議。

112.9.14

